

CHECKLIST N°: 

Obra:			
Constructora:			
Contacto:		Fono:	
Arquitecto:		Fono:	
Mandante:		Fono:	
Inspección Técnica:		Fono:	
Producto - Solución:	TEJA CHILENA y DEL CAMPO + ACCESORIOS.		
Fecha Checklist:		Próximo checklist:	

INSPECCION DE TEJAS			CRITERIOS DE ACEPTACION	Caso de NO conformidad	V° B°		Firma Responsable
Item	Inspección y control a realizar	Responsable			SI	NO	
1	Estructura soportante madera		Escuadría mínima 2" x 2"				
2	Estructura soportante metálica		Acero galvanizado espesor mínimo 0,85 mm				
3	Pendientes y Traslapos		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sin lluvias 20 % - 14 cm ✓ Moderadas 30 % - 14 cm ✓ Lluviosa 40 % - 14 cm ✓ Nevazones 60 % - 15 cm 				
4	Separación eje costaneras		Máximo 1,04 m				
5	Unión costaneras de madera		Corte 45° sobre cercha o tijeral, secuencia trabada a lo largo de la cercha				
6	Cruces		4 cm				
7	Montaje		En línea				
8	Chafán		Dilatación ≥ 5 mm				
9	Fijaciones madera		Tornillo galv. cabeza binding # 12 x 4 1/2"				
10	Fijaciones metalcon		Tornillo galv. cab. Hexag. # 12 x 4 1/2"				
11	Fijaciones estructura		Tornillo galv. cab. Hexag. # 12 x 4 1/2" con aletas + golilla plana y neopreno				
12	Golillas		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Madera: Diamante c/filtro esmalt. ✓ Metal: Neopreno + diamante c/filtro 				
13	Ubicación y fijaciones por plancha		1 fijación en la cima de la 1ª onda				
14	Posición de la fijación		Perpendicular a la costanera				
15	Posición de la golilla		Ajustada a la onda de la plancha				

OBSERVACIONES:

INSPECCION DE ACCESORIOS			CRITERIOS DE ACEPTACION	Caso de NO conformidad	V° B°		Firma Responsable
Ítem	Inspección y control a realizar	Responsable			SI	NO	
16	Caballote		Articulado.				
17	Fijaciones madera		Tornillo galv. cabeza binding # 12 x 4 ½"				
18	Fijaciones metalcon		Tornillo galv. cab. hexag # 12 x 4 ½"				
19	Fijaciones estructura		Tornillo galv. cab. hexag # 12 x 4 ½" con aletas + golilla plana y neopreno				
20	Golillas		✓ Madera: Plomo + Neopreno. ✓ Metal: Plomo + Neopreno				
21	Ubicación y fijaciones por caballote		1 fijación en la cima de la 1ª onda				
22	Sellos caballote y plancha		Compriband 120 x 3 x 1 cm				
23	Fijaciones Rodón		Tornillo galv. cabeza binding # 12 x 4 ½"				
24	Sello para Rodón		Mortero con tierra de color.				
25	Fijación Tapasolera		Tornillo autoavellanante # 6 x 1"				
26	Cantidad de fijaciones Tapasolera		Mínimo 2 por pieza				
27	Dilatación Tapasolera		± 2 mm				
28	Terminación Aleros		≤ 5 cm				
29	Almacenamiento		Inclinada, sobre pallet original y proteger con funda de polietileno.				
30	Inyect en plancha						

OBSERVACIONES:

V° B° - SUPERVISOR DE OBRA

V° B° - SUPERISOR PIZARREÑO